



# **ПАМЯТКА**

## **для вводного инструктажа**

## **по пожарной безопасности**



Вы находитесь в административном здании АО «Самаранефтегаз». При проектировании и строительстве здания были предусмотрены и реализованы все необходимые противопожарные мероприятия, обеспечивающие быстрое обнаружение, тушение возможных загораний и безопасную эвакуацию работников.

Здание относится к месту массового пребывания людей с наличием различного оборудования.

Загорание внутри здания может привести к серьезным последствиям в том числе гибели и травмированию работников, осуществляющих деятельность в административном здании.

Снижение вероятной опасности, связанной с возникновением пожара, реализуется комплексом мероприятий, которые включают требования, выполнение которых снижает риск возгорания и повышает защиту людей.

Каждый работник должен знать и выполнять в обязательном порядке меры пожарной безопасности.

Административное здание обеспечено поэтажными планами эвакуации людей при пожаре, которые размещены на видных местах.

На плане эвакуации людей при пожаре обозначено ме-



сто вашего нахождения и места хранения первичных средств пожаротушения (огнетушителей и пожарных кранов) и средств оповещения (телефонов).



Запрещается курение в помещениях здания и на прилегающей территории за исключением специально отведенных и оборудованных мест.



Места для курения, обозначены знаком «Место курения».

Административное здание защищено современными автоматическими системами противопожарной защиты и системами предупреждения о пожаре.

Данные системы гарантируют защиту людей и материальных ценностей.

Автоматические системы противопожарной защиты обеспечивают надёжную работу даже в условиях экстремальной эксплуатации, обеспечивают большую зону покрытия и контролируют все места возможного возгорания, не оставляя «слепых зон», а также гарантируют непрерывную работу в режиме 24/7 даже в тех случаях, когда не функционирует основная система электроснабжения.

В административном здании используется большое количество электрооборудования различной мощности.

Правилами пожарной безопасности запрещается перегрузка электрических сетей, которая может произойти при включении большого числа устройств в одну розетку.

Административное здание укомплектовано первичными средствами борьбы с огнем – огнетушителями.



Ручные огнетушители позволяют оперативно воздействовать на очаги возгорания, препятствуя распространению огня на большую территорию.

Огнетушители являются эффективным сдерживающим инструментом, который обеспечивает защиту людей и имущества до момента прибытия пожарных подразделений.

Следует учитывать, что огнетушитель с емкостью огнетушащего вещества 5 л обеспечивает защиту  $50\text{ m}^2$ .

Порошковые огнетушители ОП-4(з) обеспечивают тушение твердых и жидких горючих материалов на площади до  $1,5\text{ m}^2$  в течение 6 сек;

Углекислотные огнетушители ОУ – 5, позволяют тушить электротехническое оборудование, находящееся под напряжением до 10000 вольт;

Пожарные краны, расположенные в шкафах, предназначены для тушения загораний в стадии активного развития;

При эксплуатации в помещениях компьютерной техники, помещения защищаются углекислотными или порошковыми огнетушителями.

Административное здание защищено автоматической системой пожаротушения данная система работает совместно с противопожарной сигнализацией, системами эвакуации персонала, дымоудаления, обеспечивая защиту людей и помещений от распространения огня до прибытия пожарных подразделений.

При обнаружении в здании пожара или его признаков (задымления, запаха дыма и т. п.) каждый работник обязан:

- незамедлительно сообщить в пожарную охрану по городскому телефону 01, сот. 112 или 48-20, при этом назвать

адрес, этаж, место возникновения пожара и свою фамилию;

- принять меры по эвакуации людей из здания путем приведения в действие извещателя пожарного ручного. Ручные пожарные извещатели установлены на стене около выходов.



При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры по тушению пожара в начальной стадии.

Пользоваться лифтами для эвакуации запрещается!

В случае пожара необходимо воспользоваться ближайшим эвакуационным выходом. Эвакуационные выходы обозначены соответствующими знаками и световыми табло «ВЫХОД».



При невозможности эвакуации через эвакуационные выходы:

- уплотнить щели дверного проема помещения, пропускающие дым и токсичные продукты горения, подручными материалами (шторы полотенца и т. д.) которые необходимо смочить если имеется такая возможность;
- открыть окно и подавать голосовые и жестовые сигналы о помощи.



При отсутствии такой возможности, необходимо опуститься на пол, надеть газодымозащитный комплект (ГДЗК) и всеми возможными способами подавать сигнал о своем местонахождении до прибытия пожарных или спасателей. ГДЗК обеспечивает время защитного действия в задымленной зоне пожара не менее 30 мин.

## **ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ**

Перед окончанием рабочего времени необходимо:

- выключить офисное оборудование (персональные компьютеры, многофункциональные устройства, принтеры и другое оборудование), за исключением оборудования, которое по техническому регламенту должно функционировать круглогодично;
- закрыть окна;
- провести осмотр помещения на предмет отсутствия неисправностей, которые могут способствовать возникновению пожара, отсутствия пожароопасных веществ и материалов, отключенияния электрооборудования;
- выключить освещение;
- закрыть дверь и сдать помещение под охрану.

## АЛГОРИТМ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ:

1. При поступлении предупреждающего сообщения по сигналу «Опасность пожара», оставайтесь на месте. Приготовьте личные вещи.



2. По сигналу «Пожарная тревога», когда прозвучало речевое сообщение о начале эвакуации немедленно покиньте рабочее место.



3. Проследуйте к близлежащему эвакуационному выходу на лестницу и спуститесь вниз.



4. При выходе из здания не останавливайтесь у входа, а проследуйте к месту сбора согласно схемы рассредоточения подразделений.



5. Не пытайтесь пользоваться лифтом во время эвакуации.



6. Если вы узнали об отмене пожарной тревоги на эвакуационной лестнице, завершите эвакуацию во избежание столкновений.



7. Сигнал об отмене пожарной тревоги поступит от уполномоченных лиц по громкоговорителям.

A large, stylized graphic element in the bottom right corner of the slide. It consists of two overlapping triangles. The base triangle is yellow, and the top triangle is orange, creating a layered effect.

Самара