

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела
теплоснабжения
АО «Самаранефтегаз»


С.Н. Борисов

29 09 2017г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Главного инженера -
главный энергетик
АО «Самаранефтегаз» -


Ю.Н. Смирнов

29 09 2017г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, °C	ПРЯМАЯ ПОДАЧА, °C	ОБРАТНАЯ ПОДАЧА, °C	ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, °C	ПРЯМАЯ ПОДАЧА, °C	ОБРАТНАЯ ПОДАЧА, °C
+10	36	31	-10	67	53
+9	38	32	-11	68	54
+8	39	33	-12	70	55
+7	41	35	-13	71	55
+6	42	36	-14	73	56
+5	43	37	-15	74	57
+4	46	38	-16	75	58
+3	47	39	-17	77	59
+2	49	41	-18	78	60
+1	50	42	-19	80	61
0	52	43	-20	81	62
-1	54	44	-21	82	63
-2	55	45	-22	84	64
-3	57	46	-23	85	64
-4	58	47	-24	87	65
-5	60	48	-25	88	66
-6	61	49	-26	89	67
-7	63	50	-27	91	68
-8	64	51	-28	92	68
-9	66	52	-29	94	69
			-30	95	70

Начальник ЦЭОТ №2  В.Г. Буценко