

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела
теплоснабжения
АО «Самаранефтегаз»

С.Н. Борисов

«08» 08 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главного инженера-
главный энергетик
АО «Самаранефтегаз»

Ю.Н. Смирнов

«08» 08 2017 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

отпуска тепловой энергии в виде горячей воды

Температура наружного воздуха, °С	Температура, °С		Температура наружного воздуха, °С	Температура, °С	
	Подающ. тр-д	Обратн. тр-д		Подающ. тр-д	Обратн. тр-д
+10	36	31	-11	68	54
+9	38	32	-12	70	55
+8	39	33	-13	71	55
+7	41	35	-14	73	56
+6	42	36	-15	74	57
+5	43	37	-16	75	58
+4	46	38	-17	77	59
+3	47	39	-18	78	60
+2	49	41	-19	80	61
+1	50	42	-20	81	62
0	52	43	-21	82	63
-1	54	44	-22	84	64
-2	55	45	-23	85	64
-3	57	46	-24	87	65
-4	58	47	-25	88	66
-5	60	48	-26	89	67
-6	61	49	-27	91	68
-7	63	50	-28	92	68
-8	64	51	-29	94	69
-9	66	52	-30	95	70
-10	67	53			

Начальник ЦЭОТ №3

А.М. Седышов