

Согласовано:  
Начальник отдела теплоснабжения

АО «Самаранефтегаз»  
С.Н.Борисов  
2017г.

Утверждаю:  
Заместитель главного инженера -  
главный энергетик  
АО «Самаранефтегаз»  
Ю.Н.Смирнов  
2017г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛА  
115 - 70 °C

Температура наружного воздуха	Температура в подающем трубопроводе	Температура в обратном трубопроводе
1	2	3
8	44	35
7	46	36
6	48	37
5	50	38
4	52	39
3	54	40
2	56	41
1	59	43
0	60	44
-1	62	45
-2	64	46
-3	66	47
-4	68	48
-5	70	49
-6	72	50
-7	74	51
-8	76	51
-9	78	52
-10	80	53
-11	81	54
-12	83	55
-13	85	56
-14	87	57
-15	89	58
-16	91	59
-17	92	60
-18	94	60
-19	96	61
-20	98	62
-21	99	63
-22	101	64
-23	103	65
-24	105	65
-25	106	66
-26	108	67
-27	110	68
-28	112	69
-29	113	69
-30	115	70

Начальник ЦЭОТ №2

Бущенко В.Г.