

Учет отключений подстанций, фидеров и ВЛ в УЭ АО "Самаранефтегаз"

Месяц	Дата	Время получ. сообщ.	№ подразде	Диспетчерское наименование	Время откл.	Время вкл.	Причина простоя, проводимые работы	Вид отключения
январь	1	9:56	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-24 ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская"	1:40	9:49	Выпал блинкер "А.О". АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: обрыв грозотроса ВЛ-35 кВ "Тимашево- Западная" в пролете опор № 4-5. Отключен ЛР-6 кВ на ТП-24- 04.	Аварийное отключение
январь	3	2:15	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка"	1:33	1:58	Работала МТЗ. АПВ-нет РПВ-успешно. Причина: в пролете оп.№7Д- 8Д на ВЛ лежит дерево.Убрали.	Аварийное отключение
январь	3	8:36	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка"	8:20 9:17	8:35 13:55	Работала МТЗ АПВ-нет. РПВ-успешно. В 13:55 вкл.уч.ВЛ-6 кВ до ПП- 1. Причина: в пролете оп.№7Д- 8Д на ВЛ лежит дерево.Убрали. В 16:55 вкл.уч.ВЛ после ПП-1.	Аварийное отключение
январь	4	20:50	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Запрудная"	20:10	20:10	Работала МТЗ. АПВ-успешно. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф-6 обнаружено откл.ПП-6. В 21:05 вкл.ПП-6 в работу. Произвели осмотр ВЛ повреждений не обнаружено.	Аварийное отключение
январь	5	17:55	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-10 кВ Ф-7, Ф-15 ПС 35/10 кВ "Петруховская"	17:24	17:24	Работала МТЗ. АПВ-успешно. 6.01.15 произведен осмотр ВЛ -10 кВ Ф-7 повреждений не обнаружено. 7.01.15 произведен осмотр ВЛ-10 кВ Ф-15 повреждений не обнаружено.	Аварийное отключение
январь	7	7:14	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Зольное"(Жиг.ПО)	6:05	18:08 (8.01)	<u>Аварийное отключение.</u> Работала Т.О. АПВ-не успешно. В 6:08 РПВ-не успешно. Произведён частично осмотр ВЛ-6 кВ Ф-4 в пролётах оп.№96-32 повреждений не обнаружено, на оп.№31 отключен ЛР-21. В 9:45 уч.ВЛ- 6 кВ ф-4 от оп.№96 до оп.№32 запитан от ВЛ-6 кВ Ф- 5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное"(Жиг.ПО). Произведен осмотр ВЛ (8.01.2015) в пролете оп.№16- 17 на ВЛ-6 кВ лежит дерево.Убрали.	Аварийное отключение

январь	7	15:51	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-35 кв "Красный Яр1" ПС 110/35/10 кв "Красноярская"(СПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кв "Ветлянка", "Киндяково".	15:35	15:35	Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина разрушение опорных изоляторов на приёмном портале ТН-35 кв ПС 35/6 кв "Ветлянка" В 17:16 откл.ШР-35 ТН-35 на ПС 35/6 кв "Ветлянка". Работы по замене дефектных изоляторов перенесены на 9.01.15.	Аварийное отключение
январь	8	7:37	Энергоцех №2	ВЛ-6 кв Ф-35 ПС 110/35/6 кв "Нефтегорская-2" (ВПО)	5:25		<u>Аварийное отключение.</u> Работала Т.О. АПВ-нет. В 6:05 перевели нагрузку ЗРУ-6 кв "РМС" и 1 С.Ш-6 кв ЗРУ-6 кв "НСН" на ВЛ-6 кв Ф-38. Причина:оп.№1 слетел изолятор ф-"А",пережег шлейфа концевой муфты.Работы по восстановлению шлейфа перенесены на 9.01.2015 г. по причине отсутствия техники.	Аварийное отключение
январь	8	12:02	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кв Ф-5 ПС 110/35/6 кв "Зольное" (Жиг. ПО)	11:30		Работала МТО. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: на оп.№23 упало дерево,при падении повреждена траверса и изоляторы,требуется замена. При осмотре ВЛ-6 кв Ф-4 обнаружено (закольцованный фидер) : в пролете оп.№ 16-17 на ВЛ лежит дерево. Убрали. В 17:45 откл.поврежденный участок ВЛ-6 кв Ф-5 (откл.ЛР-9). В 18:08 перевели нагрузку (вкл.П/П-5) на ВЛ-6 кв Ф-4 ПС 110/35/6 кв"Зольное" (Жиг.ПО). Без напряжения остался участок ВЛ-6 кв Ф-5 после ЛР-9.Работы по замене траверсы на оп.№23 перенесены на 9.01.2015г.	Аварийное отключение
январь	8	21:58	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кв Ф-2 ПС 35/6 кв "Парфёновская"	21:00	2:00 (9.01)	Выпал блинкер "Авар откл". АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: слетел изолятор на оп. №149.	Аварийное отключение

январь	9	10:20	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка"	9:50	10:17	Работало МТЗ. АПВ-нет РПВ-успешно. Причина- ветка дерева под проводами в пролете опор № 6А-7А.	Аварийное отключение
январь	9	13:32	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-35 кВ "Майская" ПС 110/35/10 кВ "Б. Глушица"(ЧПО) Под посадку попала: 2 С.Ш. 10 кВ ПС 35/10 кВ "Пиненковская"			В 12:55 прошла посадка напряжения по ВЛ-35 кВ "Майская". Причина:аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф-2 на ПС 110/35/10 кВ "Б. Глушица"(ЧПО)	Аварийное отключение
январь	10	10:57	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-5 (ЗАО "РН- Энергонефть") ПС 35/6 кВ "Субботинская"	7:12	7:12	<u>Аварийное отключение</u> Выпал блинкер "Авар откл". АПВ-успешно. Владелец уведомлен.	Аварийное отключение
январь	10	11:05	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка"	10:50	15:10	Работала МТЗ. АПВ-нет В 13:10 РПВ- не успешно Причина: деревья на проводах в пролетах оп.№ 5А-6А, 27-28, 52-53. Деревья убрали. Сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
январь	11	2:44	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 ПС 35/6 кВ "Елховская"	1:53	2:39	Работало ТО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Произведен осмотр Уч.ВЛ от оп.№1 до оп.№40. Повреждений не обнаружено. Плохие погодные условия.	Аварийное отключение
январь	11	16:33	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-5, Ф-8 ПС 35/6 кВ "Дзержинская"	15:28	15:28	Работала ТО. АПВ-успешно Причина:низкая изоляция агрегата №1 БКНС "Дзержинская"	Аварийное отключение
январь	11	16:33	ПРЦЭиЭ №6	МВ-6 Ввод 6 кВ №1 РУ-6 кВ БКНС "Дзержинская"	15:28 15:49	15:42 17:12	<u>Аварийное отключение</u> Работала ТО. Причина: низкая изоляция агрегата №1. В 15:49 дв. №1 выведен в ремонт. В 17:12 введен в работу дв. №3.	Аварийное отключение
январь	11	17:22	ПРЦЭиЭ №4	С.Ш-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Красноярская"(СПО). Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Ветлянка", "Чубовка" Т-1-Т "Киндяково".			В 17:00 прошла посадка напряжения по ВЛ -35 кВ "Красный Яр1", "Красный Яр 2". Причина: аварийное отключение в С.Ш-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Красноярская"(СПО) .	Аварийное отключение

январь	12	0:40	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Боголюбовка"	21:29 (11.01)	0:35	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
январь	12	1:50	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Боголюбовка"	1:38	11:30	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр Уч. ВЛ от оп.№500/1 до оп.№504/1. Повреждений не обнаружено. Сложные погодные условия.	Аварийное отключение
январь	12	5:18	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Дзержинская"	5:00	5:10	<u>Аварийное отключение.</u> Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
январь	12	5:51	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-35 кВ ЗЦЛ ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Тверская"	5:25	5:42	Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
январь	12	7:20	ПРЦЭиЭ №3	С.Ш.-10 кВ ПС 35/10 кВ "Черновка"(СПО) Под отключение попал: ВЛ-10 кВ Ф-9 (УЭ ОАО "СНГ")	6:44	8:10	Неисправность на С.Ш.-10 кВ ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО).	Аварийное отключение
январь	12	11:29	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-10 кВ Ф-4 РУ -10 кВ "Буролатское"	23:37 (11.01)	11:17	<u>Аварийное отключение.</u> Работала МТЗ. АПВ-не успешно. В 11:17 РПВ-успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
январь	13	16:51	ПРЦЭиЭ №5	МВ-35 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Боголюбовка"	9:56	16:42	Блинкера защит не выпадали. АПВ-нет. В 11:32 РПВ-не успешно. Причина: предварительная причина неисправность Газового реле.(Газовое реле отсоединили)	Аварийное отключение
январь	13	14:06	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-110 кВ "Колдыбань" ПС 220/110 "Головная" (МЭС). Под откл.попали:Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Маланинская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Дзержинская", ПС 35/10 кВ "Петруховская", ПС 35/6 кВ "Кольванская".	13:42	13:47	Работала 2 ступень 3.3. АПВ-не успешно. РПВ-успешно.	Аварийное отключение

январь	21	20:21	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-111 ПС 35/6 кВ "Бирюковская"	18:36	0:17 (22.01)	Выпал блинкер "Авар. откл." АПВ- не успешно. В 20:21 РПВ- не успешно. В 23:44 отключили ЛР-6 кВ на ТП-111-01 скв.№76 "Бирюковского" м/р. В 0:17 поставили ВЛ-6 кВ Ф- 111 под напряжение. В 12:40 22.01.2015г отпайка на ТП-111-01 включена в работу. Замена ОПН-6 кВ Ф-"А" и Ф-"В".	Аварийное отключение
январь	22	17:34	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ "Петруховская"	17:14	17:14	Работало МТЗ. АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ: обнаружена мертвая птица под оп. № 708/1.	Аварийное отключение
февраль	2	10:17	ПРЦЭиЭ №3	РП-10-1/2 ВЛ-10 кВ Ф-1 "Ганино-Янгильское м/р"	8:12	10:10	Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина: при осмотре ВЛ на крыше КТП №0105 обнаружена мертвая птица.	Аварийное отключение
февраль	2	12:59	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк"	8:37	12:54	Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. В 9:17 нагрузка РУ-6 кВ СУ-25 переведена на ВЛ-6 кВ Ф-Н-6 ПС 36/6 кВ "Южный-Неприк". Причина: на КТПН-Н-2-13 скв.№373 разрушен опорный изолятор. С 12:16 до 12:36 Произвели замену разрушенного изолятора.	Аварийное отключение
февраль	2	18:27	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Каменка"	10:51 12:31 12:53 13:44 18:12 18:16 18:20	10:51 12:31 12:53 13:44 18:12 18:16 19:46	Работала Т.О. АПВ-успешно. В 18:20 Работала Т.О. АПВ-не успешно. В 19:46 РПВ-успешно. Причина:на опоре №67А оторвало подвесную гирлянду фаза «С», вследствие чего образовался провис провода. Сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение

февраль	2	13:56	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-110 кВ "УКПН-2" ПС 110/35/6 кВ "Кротовка"(ВПО) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2", ПС 110/35/6 кВ "Лугань", ПС 35/6 кВ "Сброс", "Северо- Максимовка", "Бирюк овская", "Марьевская", "Елхов ская", "Гребенная", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Дмитриевка", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Южный- Неприк".	13:43 14:10	13:43 14:10	Работала 2 ступень 3.3. АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
февраль	2	14:48	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Запрудная"	13:41	13:41	Работала Т.О. АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
февраль	2	17:48	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-7, Ф-4 ПС 35/6 кВ "Озеркинская"	14:30	17:39	Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина:на КТППН скв.№47 с приемного портала слетел изолятор и перекрыл соседнюю фазу. Устранили. Сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
февраль	2	18:23	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 ПС 35/6 кВ "Елховская"	14:46	18:13	Работала МТЗ. АПВ-не успешно. 15:12 РПВ-не успешно. Причина:на опоре №117 сорвало изолятор фаза "В" провод касается фазы "С". С 17:50 до 18:02 Произвели замену дефектного изолятора на опоре №117. Сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
февраль	2	18:14	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "Жуково"	15:08	18:00	Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
февраль	2	22:49	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	15:18 15:33 15:42 15:51	15:18 15:33 15:42 22:46	Работала МТЗ. АПВ-успешно. В 15:51 Работала МТЗ. АПВ-не успешно. В 22:46 РПВ- успешно. Причина: на опоре №85 разрушен изолятор фаза "С", произошел схлест проводов. Устранили. Сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
февраль	2	20:46	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская"	13:40 16:14 16:51 18:17 20:34	13:40 16:14 16:51 18:17 20:34	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение

февраль	2	21:38	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-35 кВ "Могутово" ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", ПС 35/6 кВ "Могутовская"	18:23	21:22	Работала Т.О. АПВ-не успешно. В 21:22 РПВ-успешно. В 18:54 на ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" нагрузка Т-2- Т переведена на Т-1-Т. Сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
февраль	3	1:15	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка"	22:32 (02.02) 23:13 (02.02)	22:54 (02.02) 1:13	Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. В 23:15 Работала МТЗ. АПВ-нет. В 23:20 РПВ-не успешно. В 1:13 РПВ-успешно. Причина:в пролете опор №7В- 8В ветка дерева на проводах. Убрали. Сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
февраль	3	14:30	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Дзержинская"	14:09	14:09	Работала ТО. АПВ-успешно Произведен осмотр ВЛ-6 кВ Ф-3, обнаружено: в пролете опор №306/20-№306/21 провис проводов ВЛ фаз «А» и «С», на оп. № 306/1/1 дефектный изолятор фазы «С». Сильный порывистый ветер, гололёд.	Аварийное отключение
февраль	3	17:30	ПРЦЭиЭ №6	СШ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) Ф- 1,4,6,10 (ОАО"СНГ"), ПС 35/6 кВ "Хомяковская".	16:59		Аварийное откл. СШ-110 кВ. В 17:05 на ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) нагрузка С-1- Т переведена на С-2-Т.	Аварийное отключение
февраль	3	17:51	ПРЦЭиЭ №6	1 и 2 СШ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Медведевская", "Хомяковская"	17:51	18:14	Авар.откл. 1 и 2 СШ-35 кВ.	Аварийное отключение
февраль	3	18:38	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-325 ПС 35/6 кВ "Чубовка"	16:59	23:59	Работала МТЗ АПВ- не успешно РПВ-не успешно. Произведён осмотр ВЛ-6 кВ- на оп.№3Б отпайка к КТП-48 слетел изолятор и произошёл схлест проводов. С 22:15 до 23:45 крепление слетевшего изолятора на оп.№3Б отпайка к КТП-48. Сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение

февраль	4	18:20	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Смагинская"	18:03	18:03	Работало ТО. АПВ-успешно. Причина: провис провода в пролете оп.№ 16-1 отпайка от оп.№46, отпайка от оп.№16.	Аварийное отключение
февраль	16	13:01	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Озёркинская"	9:50	12:53	Выпал блинкер "Авар. откл." АПВ-не успешно Причина опора № 209 Ф-В обрыв вязки, При сильном ветре касание Ф-С. С 12:00 до 12:45 Неисправность устранена. Сильный , порывистый ветер	Аварийное отключение
февраль	16	14:50	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	10:55	14:41	Выпал блинкер "Авар. откл." АПВ- не успешно РПВ-успешно. В 11:11 отключился. Причина обрыв вязки опоры № 1700/51, провод на траверсе. С 14:15 до 14:32 неисправность устранена. Сильный , порывистый ветер	Аварийное отключение
февраль	16	15:11	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110/35/10 кВ "Иса克林ская" (СПО) Под отключение попал Ф-1 Ганино- Янгильского м/р.	14:35	15:04	Работало МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина выясняется.	Аварийное отключение
февраль	16	16:30	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-Н-3 ПС 35/6 кВ "Елховская"	15:53	15:53	Работало МТЗ. АПВ- успешно. Причина неисправность тр-ра в КТППН на скв. № 486, 487. Отключен ЛР-6 кВ на опоре № 5Д	Аварийное отключение
февраль	24	8:42	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" ПС 220/110/6 кВ "Кинельская" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО), ПС 35/6 кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи". ВЛ-10 кВ Ф- РАК-3 ПС 35/10 кВ "Раковская" (СПО)	7:34	7:34	АПВ-успешно Причина выясняется.	Аварийное отключение

февраль	24	11:26	ПРЦЭиЭ №2	ВВ-6 кВ Ввод №2 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	11:13	11:17	Блинкера защит не выпали. Причина: ложное срабатывание релейной защиты во время демонтажа вторичных цепей газового реле Т-2-Т.	Аварийное отключение
март	6	11:43	ПРЦЭиЭ №2	ВВ-6 кВ Ввод №2 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	11:37	15:32	Блинкера защит не выпадали. АПВ-нет. РПВ-не успешно. В 11:50 включили СВВ-6 кВ. Причина: неисправность привода ВВ-6 кВ (соленоид). В 15:32 Восстановлена нормальная схема.	Аварийное отключение
март	10	2:16	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под отключение попала: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская"	1:10	1:10	Работала 1 ст.ТЗНП, МТО АПВ- не успешно. РПВ-не успешно. На ПС 35/6 кВ "Екатериновская" работал АВР-6 кВ. Причина- перекрытие на гирлянде изоляторов нижней Ф-"С" на ж/б промежуточной оп.№114 ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ". Произведена замена дефектных изоляторов.	Аварийное отключение
март	11	16:10	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка"(СПО)	9:55	15:36	Персоналом Самарского ПО без согласования отключен Ф-5 для отыскания замыкания на землю на СШ-6 кВ. Причина- на оп.№60 слетел изолятор Ф-"С", провод лежит на траверсе. С 14:15 до 15:04 замена дефектных изоляторов ф-"С" на оп.№60. В 16:07 восстановлена нормальная схема эл. снабжения.	Аварийное отключение
март	15	9:14	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-52 ПС 35/6 кВ "Марьевская"	8:36	8:36	Работала Т.О. АПВ-успешно. Причина: схлест проводов на отпайке ЗАО "ССК". ТП-52-15 обнаружены следы перекрытия на шинах 6 кВ от проходных изоляторах до плавких вставок.	Аварийное отключение
март	17	11:30	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-35 кВ "Хилки" ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Хилки", "Репьевская" Т-1-Т "Ключи".	11:10	11:12	Произошло самопроизвольное отключение СВВ-35 кВ из-за механического износа привода.	Аварийное отключение

март	19	18:03	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	16:25	18:00	Работала МТЗ АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: автомобилем УРАЛ 4320 гос № У553 ВМ ,водитель Бакулин С.А., принадлежащим УРС "Самара" бр.№34 при подъезде к скв.№141 "Евгеньевского" м/р сбил оп.№3 на отпайке к ТП-141. В 17:50 отсоединили провода ВЛ-6 кВ на оп.№2 в сторону оп.№3. В 18:00 ввели Ф-18 в работу.	Аварийное отключение
март	22	13:25	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-110 кВ "Калиновый ключ" (ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под посадку напряжения попал: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская"	12:40	12:40	Работала 1 ст.3.3 АПВ-успешно АВР-6 кВ на ПС 35/6 кВ "Екатериновская"-успешно	Аварийное отключение
март	22	15:25	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/6 кВ "Горбуновская"	14:50	14:50	Выпал блинкер "Авар откл". АПВ-успешно Произведен осмотр ВЛ-6 кВ. Повреждений не обнаружено.	Аварийное отключение
апрель	1	7:23	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-220 кВ "КБШ- Серноводская" (ПМЭС) ПС "Куйбышевская" 500/220/110/35 кВ (ФСК). Под посадку напряжения попали: С-2-Т ПС 110/6 кВ"Горбуновская", "Красногородская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Шумалгинская", "Озёркинская", "Славкинская", "Смагинская". ПС 110/35/6 кВ "Козловская", ПС 35/6 кВ "КНС", "Орлянская", "Сургутская" (ПРЦЭиЭ№3). ПС 35/6 кВ "Берендеи", "Шумарка", В- Банновская", "Семёновская"	7:14	11:52	Работала ДЗШ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: К.З. на ВЛ-220 кВ "КБШ-Серноводская" (ПМЭС).	Аварийное отключение

апрель	1	10:00	ПРЦЭиЭ №3	СЭВ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Радаевская". Под откл.попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Радаевская", ПС 35/6 кВ "Ивановская", Т-2-Т "ЦСП", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Каменка" (ПРЦЭиЭ№4)	9:51	9:51	Работала 2 ст.3.3. АПВ-успешно. Причина:ВЛ-110 кВ "Красносельская" (МРСК) на оп.№35 обнаружены следы К.З в гирлянде изоляторов в результате гнездования птиц.	Аварийное отключение
апрель	2	19:55	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-110 кВ "Назаровская" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под посадку напряжения попали: ПС 110/35/6 кВ "Мухановская", ПС 35/6 кВ "Промысловая", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Восточная". ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская", ПС 35/6 кВ "Западная", "Рельёвск ая", "Хилки", Т-1-Т ПС 35/6 кВ"Ключи" (ПРЦЭиЭ№4). ПС 110/35/6 кВ "Лугань", ПС 35/6 кВ"Марьевская", "Северо- Максимовка", "Бирюковская", "Греб	19:45	19:45	Работала 1 ст. 33 Работала 1 ст. МТЗ АПВ- успешно.	Аварийное отключение
апрель	6	0:25	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	0:12	0:15	Работала Т.О. АПВ-нет. РПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ: на оп.№ 5 ф-"В" (отпайка ООО "С-Э-С") от оп.№ 5В разрушен разрядник, при порывах ветра провод касается траверсы. Владелец уведомлен. В 10:40 персоналом ООО "С-Э-С" Откл. ЛР-6 кВ № 3/3 для устранения неисправности на дефектном Уч. ВЛ. 07.04.15 в 14:43 вкл.ЛР-6 кВ №3/3, неисправность устранена.	Аварийное отключение
апрель	8	1:03	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-43 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	0:01	0:01	Выпал блинкер "Авар откл". АПВ-успешно Произведён осмотр ВЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ- повреждений не обнаружено.	Аварийное отключение

апрель	9	9:25	ПРЦЭиЭ №1	МВ-35 Т-1-Т, МВ-6 ввод 6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Малышевская"	8:35	18:33 (11.04)	На МВ-6 ввод 6 кВ Т-1-Т выпал блинкер "Авар.откл". Произведен осмотр Т-1-Т-уровень масла в норме, газа в газовом реле нет. В 09:23 перевели нагрузку РУ-6 кВ "Малышевская" на ВЛ-6 кВ Ф-М-1 (БРНУ). С 11:36 до 15:06 проверка релейной защиты и измерение Т-1- Т. Демонтирован шинный мост между РУ-6 кВ и Т-1-Т, и шинный мост между Т-1-Т и МВ-35 Т-1-Т. Причина выясняется. Изменение схемы эл. снабжения до 10.04.2015г.	Аварийное отключение
апрель	9	10:04	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО)	9:48	10:13	Работала МТЗ 1 ст. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: оп.№701/2 обрыв провода ф-"С" на спусках от ЛР-7/5 на КУПНА-700 №1. В 10:05 откл. ЛР-7/5. В 10:13 вкл. ВЛ-6 кВ Ф-7 в работу.	Аварийное отключение
апрель	9	14:59	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ "Петруховская"	10:23	10:23	Работала МТЗ 1ст. Блинкер "Авар.отключение" АПВ-успешно. Произведен осмотр участка ВЛ от оп.№700/1 до оп.№700/46 причина А.О.не обнаружена. Дальнейший осмотр ВЛ не возможен в связи с плохим состоянием дороги.	Аварийное отключение
апрель	11	19:47	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Славкинская"	18:15	19:40	Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: в РП-6-2/4 обнаружили следы эл. дуги на проходных изоляторах. Дождь, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение

апрель	12	2:27	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "БКНС"	19:12	2:20	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. 21:27 РПВ-не успешно. Причина: при осмотре обнаружили в пролете опор №208/2-208/3 дерево на проводах, на опоре №208/1 ф- "В" слетел изолятор. Дерево убрали, изолятор закрепили. Дождь, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
апрель	12	14:23	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	13:23	14:20	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. Причина: К.З. между проводами воздушных спусков 6 кВ фаз "А" и "В" между ЛР-98 и ТП-341.	Аварийное отключение
апрель	15	16:40	ПРЦЭиЭ №1	КЛ-6 кВ Ф-РМБ-2 (ОАО "Нефтемаш") ПС 35/6 кВ "Восточная" Под посадку напряжения попала: 2 С.Ш-6 кВ ПС 35/6 кВ "Восточная"	16:15	20:55	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-нет Причина: неисправность в электроустановках ОАО "Нефтемаш". С 17:01 до 20:45 персоналом ОАО "Нефтемаш" произведено устранение неисправности.	Аварийное отключение
апрель	16	22:27	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-42 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	22:11	22:11	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-успешно. Причина: неисправность в КТППН-42-15А(С-Э-С) скв.№102 "Дмитриевского" м/р.	Аварийное отключение
апрель	17	1:27	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-42 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	0:38	0:38	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-успешно. Причина: неисправность в КТППН-42-15А(С-Э-С) скв.№102 "Дмитриевского" м/р.	Аварийное отключение
апрель	20	15:27	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	11:08	15:25	Работала МТЗ АПВ-не успешно Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: в пролёте оп.№35- 36 схлёт проводов ф- "В" и "С", обрыв провода ф-"С". С 14:15 до 15:11 ремонт провода ф-"С", крепление изоляторов и проводов ф-"В" и "С" на оп.№35,36.	Аварийное отключение
апрель	20	14:36	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Садовая"	12:04	14:36	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно РПВ-успешно Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: провис проводов в пролете оп.№100/194- 100/195.	Аварийное отключение

апрель	20	12:14	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-43 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	11:36	11:36	Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, дождь. Произведен осмот ВЛ. Повреждений не обнаружено.	Аварийное отключение
апрель	20	12:15	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Запрудная"	12:08	12:08	Работала МТО АПВ-успешно Сильный порывистый ветер, дождь. 21.04.15 при осмотре ВЛ обнаружено: провис провода от оп.№30/1 до ТП-230.	Аварийное отключение
апрель	20	13:05	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "БКНС"	12:40	13:05	Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, дождь. Причина:оп.№402/1 провис спуска проводов на ТП 401/63 скв.315 "Сосновского" м-я.	Аварийное отключение
апрель	20	13:04	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС). Под отключение попали: отпайка ВЛ-10 кВ от оп.№151 Ф-"Колпинский"(СНГ)	11:37	11:51	Работала МТО АПВ-нет РПВ-успешно Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: неисправность на уч. ВЛ принадлежащим ВПО.	Аварийное отключение
апрель	20	16:17	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	13:18	16:15	Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: упавшее дерево на проводах ВЛ в пролёте оп.№125-126. С 15:35 до 16:05 снятие упавшего дерева с проводов ВЛ-6 кВ в пролёте оп.№125-126.	Аварийное отключение
апрель	20	17:43	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС). Под отключение попали: отпайка ВЛ-10 кВ от оп.№151 Ф-"Колпинский"	13:36	17:14	Отключен персоналом ВПО для устранения замыкания на "землю" ф-"А". Неисправность на уч. ВЛ принадлежащим ВПО.	Аварийное отключение

апрель	20	15:27	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Стрельная"	14:21 16:55	15:27 19:00	Работала МТЗ АПВ-нет. РПВ-успешно Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: в пролётах оп. №47-48 упало дерево. Провода оборваны Ф-А,В,С. Разобраны шлейфа на опоре №46 Ф-А,В,С в сторону ТП-6 0,4кВ №28.	Аварийное отключение
апрель	20	17:07	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Стрельная"	14:21	17:00	Работала МТЗ АПВ-нет. РПВ-не успешно Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: обнаружены упавшие деревья под проводами ВЛ-6 кВ в пролётах оп.№13-14,1Д-2Д. Убрали.	Аварийное отключение
апрель	20	17:46	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Славкинская"	14:50	17:35	Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-не успешно Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: в пролёте оп.№91- 92 обнаружено упавшее дерево.	Аварийное отключение
апрель	20	16:16	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 ПС 35/6 кВ "Елховская"	15:04	16:10	Работала МТО АПВ-не успешно РПВ-не успешно Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: в пролёте оп.№27- 28 обнаружено упавшее дерево.	Аварийное отключение
апрель	20	18:32	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Шумалгинская"	15:30	18:30	Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-не успешно Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: в пролёте оп.№92- 93 обнаружено упавшее дерево.	Аварийное отключение
апрель	21	13:05	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "БКНС"	12:56	13:28	Блинкера защит не выпадали. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина:оп.№402/1 провис спуска проводов на ТП 401/63 скв.315 "Сосновского" м-я.	Аварийное отключение
апрель	23	18:17	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг. ПО)	15:34	18:06	Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: при осмотре ВЛ обнаружили ветку дерева под проводами в пролете опор №45-46.	Аварийное отключение

апрель	24	14:31	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3" ПС 110/35/6 кВ "Козловская"(ПРЦЭиЭ №3). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Шумарка", "Винно-Банновская", "Семёновская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Берендеи"(ПРЦЭиЭ №1)	13:56	14:25	Работала МТО АВП-не успешно РПВ-успешно. Дождь, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3"-причины аварийного отключения не обнаружены.	Аварийное отключение
апрель	24	14:28	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Совхозная-2 "(ЧПО) ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски" Ф-14,15, 16, 17,18, Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Медведевская".	14:15	14:15	Работала 2 ст.3.3. АПВ-успешно. Дождь, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
апрель	24	18:21	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка"	17:26	18:14	Работала МТЗ АВП-нет РПВ-успешно. Дождь, сильный порывистый ветер. Причина выясняется.Осмотр ВЛ отложен до 27.04.15. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ и обнаружили в пролете опор №29-30 упавшее дерево под проводами ВЛ.	Аварийное отключение
апрель	26	16:25	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Каменка"	16:12	16:12	Работала МТЗ. АПВ-успешно Сильный порывистый ветер. Причина выясняется. Осмотр ВЛ отложен до 27.04.15. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ и обнаружили на спуске проводов с оп.№4Ж к КТППН-111 (С-Э-С) провис проводов и следы к.з. между фаз "А" и "В". На КТППН-111 усадка фундамента.	Аварийное отключение
апрель	28	21:16	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Грековская"	19:23	21:04	Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-успешно Гроза. Причина выясняется. Осмотр отложен до 29.04.2015 г.	Аварийное отключение
апрель	30	12:10	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская"	11:52	11:52	Работала ТО. АПВ-успешно Причина -Автомобилем УРАЛ г/н К437ВК произведен наезд на опору №800/6. С опоры № 800/4 слетели изоляторы.	Аварийное отключение

май	3	11:05	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк"	10:54	10:54	Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: недопустимый наклон опоры №1Ж, в результате чего образовался значительный провис проводов в пролете опор №№1Ж-2Ж, при порыве ветра произошло касание проводов. Правка опоры и перетяжка проводов запланирована на июнь 2015 г. Персонал ООО "С-Э-С" произвел осмотр эл.оборудования по ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 -замечаний нет.	Аварийное отключение
май	5	17:53	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС 35/6 кВ "Восточная-Черновка"	16:20	16:20	Работала Т.О. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
май	7	5:40	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ "Запрудная"	4:50	5:30	Работала МТЗ АПВ- не успешно РПВ-успешно Причина: разрушение опорного изолятора ф- «С» и выгорание провода в месте крепления изолятора приемного портала КТП6/0,4кВ №102.	Аварийное отключение
май	9	13:45	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка"	13:30	13:40	Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина выясняется. Осмотр ВЛ будет произведен 12.05.2015г.	Аварийное отключение
май	10	20:57	ПРЦЭиЭ №1	МВ-35 С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	20:33	20:35	Блинкера защит не выпадали. РПВ-успешно. Причина: износ защёлки привода МВ-35 С-1-Т.	Аварийное отключение
май	11	9:00	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	8:47	15:00	Выпал блинкер "Авар. откл." АПВ-не успешно 10:25 РПВ-не успешно Причина: на оп.№1700/40 (анкерная) в сторону оп.№1702/1 слетели 2 изолятора ф-"С". Провод ф-"С" лежит на проводе ф-"А". С 14:02 до 14:30 произвели крепление и замену дефектных изоляторов.	Аварийное отключение
май	14	10:59	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-110 кВ "Совхозная-1" ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Сниски"(ЧПО) ВЛ-6 кВ Ф-1,4,6,10, ПС 35/6 кВ "Хомяковская".	10:31	10:31	Работала 1 ст. 33, МТЗ АПВ- успешно.	Аварийное отключение

май	14	13:35	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-110 кВ "Муханово-2" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Мухановская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Восточная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Промысловая", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Западная". С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская", ПС 35/6 кВ "Репьевская", "Хилки", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Ключи".	13:29	13:29	Работала 1 ст.МТЗ АПВ- успешно.	Аварийное отключение
май	15	13:00	ПРЦЭиЭ №6	ВВ-35 кВ Т-1-Т ВВ-10 кВ Ввод-10-1 ПС 35/10 кВ "Пиненковская"	11:37		Работала диф. защита Т-1-Т АВР-10 кВ- не успешно В 12:56 Вкл СВВ-10 кВ. Нагрузка Т-1-Т переведена на Т-2-Т. Причина: низкая изоляция проходных изоляторов ВВ-35 Т-1-Т ф-"В", ф-"С" в сторону Т-1-Т.	Аварийное отключение
май	15	13:56	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ "Петруховская"	13:10	13:10	Работала МТЗ. АПВ-успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
май	16	21:13	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-35 кВ "В.Гай-2"(ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Колдыбань" (ЧПО) Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Колыванская"	20:53	20:53	Работало МТЗ. АПВ-успешно" Причина выясняется.	Аварийное отключение
май	19	9:16	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" ПС 220/110/6 кВ "Кинельская" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО), ПС 35/6 кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи".	9:00	9:00	Работала 1 ст.3.3. АПВ-успешно.	Аварийное отключение

май	21	6:44	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Желябовская", "Богдановская", "Солоцкая", "Кулагинская"	6:37	6:37	Работало МТЗ. АПВ-успешно" Причина: в результате осмотра на ПС 35/6 кВ «Желябовская» под МВ-35 Т-1-Т обнаружена мёртвая птица.	Аварийное отключение
май	23	16:24	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка"	16:18	16:37	Работала МТЗ АПВ-нет. РПВ-успешно. Произведен осмотр уч.ВЛ с оп.№1 по оп.№64-причина аварийного отключения не обнаружена.Во время осмотра 24.05.2015г. обнаружено сухое дерево под проводами опора № 9Е.	Аварийное отключение
май	26	14:40	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-35 кВ "Утевка-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Утевская", ПС 35/6 кВ "Покровская", ПС 35/6 кВ "Гагаринская".	14:27	14:27	Работала МТЗ АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено.	Аварийное отключение
май	26	22:38	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка"	21:25	21:55	Работала МТЗ АПВ-нет РПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ запланирован на 27.05.15.	Аварийное отключение
май	28	15:26	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ "Ключи"	15:07	15:07	Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
май	28	16:40	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-121 ПС 35/6 кВ "Винно-Банновская"	16:34	17:38	Блинкер Аварийное отключение. АПВ-не успешно. Включен от руки. Гроза, сильный ветер. Причина:- ветка на проводах в пролете опор №№47-48, впоследствии упала от воздействия ветра.	Аварийное отключение
май	28	19:04	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-126 ПС 35/6 кВ "Берендей"	18:41	18:41	Работала ТО. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
май	28	20:44	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-56 ПС 35/6 кВ "Гребенная"	18:54	20:41	Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. 01.06.15 произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено.	Аварийное отключение

май	28	19:30	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-110 кВ "Суходол-1" ПС 220/110/10 кВ "Серноводская" (МЭС) Под отключение попали : С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Козловская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская", "Казанская", Т-1-Т "Берендеи", "КНС" "Орлянская", Т-1-Т "Якушкинская", "ФНС", Т-1-Т "Обошинская",	18:53	18:53	Работала ТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
май	28	19:30	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-35 кВ "Мочалеевка" ПС 110/35/6 кВ "Козловская"(ПРЦЭиЭ №3) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Сургутская" (ПРЦЭиЭ №3), "Сологаевка", "Мочалеевка"(ПРЦЭиЭ №5)	19:21	19:21	Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
май	28	21:10	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-34 ПС 35/6 кВ "Черновская"	20:19	20:19	Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
май	28	21:26	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-31 ВЛ-6 кВ Ф-65 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	20:04	20:04	Блинкер Аварийное отключение. АПВ- успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
май	28	21:42	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Ключевская"	21:30	21:30	Работала ТО. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
май	28	22:05	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	20:56	20:56	Блинкер Аварийное отключение. АПВ- успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
май	28	22:42	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-35 кВ "Хилки" ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Хилки", "Репьевская" Т-1-Т "Ключи".	22:31	22:31	Работала МТЗ АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
май	28	23:53	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-35 кВ "Городецк" ПС 35/6 кВ Ключевская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Городецк", "Жуково"	21:49	23:52	Блинкер Аварийное отключение. АПВ- нет РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. С 30.05.15 по 31.05.15 произведен осмотр ВЛ: на оп.№ 22 разрушен 2-й изолятор в гирлянде Ф-"В", №43 разрушен 2-й изолятор в гирлянде Ф-"В".	Аварийное отключение

май	29	19:18	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	15:24	19:13	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ- успешно. После срабатывания АПВ скважины по ВЛ-6 кВ Ф-3 не запустились. Причина: на опоре №192 рассыпались изоляторы фазы "В" и "С". Фаза "В" отгорел провод. С 18:05 до 19:10 произвели замену изоляторов и ремонт провода. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
май	29	16:08	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-35 кВ "Покровка" ПС 35/6 кВ "Утевская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Покровская"	15:10	16:00	Работала Т.О. АПВ-нет РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. 29.05.15 произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено.	Аварийное отключение
май	29	20:40	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Екатериновская"	15:25	15:25	Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
май	30	14:15	ПРЦЭиЭ №2	ВВ-6 Ввод-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Субботинская"	13:15	14:15	Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. При включении появилось замыкание на землю на СШ-6 кВ Отключили ВЛ-6 кВ Ф-7 (Регионнефть)- земля исчезла. Владелец уведомлён. 30.05.15 произведен осмотр ПС. Повреждений не обнаружено.	Аварийное отключение
май	30	16:58	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Колыванская"	13:27 15:40	13:27 15:40	Работала ТО АПВ-успешно Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
май	30	15:16	ПРЦЭиЭ №2	ВВ-35 С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Желябовская", "Солоцкая", "Богдановская", "Кулагинская", "Парфёновская", "Никольская", Т-1-Т "Евгеньевская", Т-2-Т "Коммунарская", Т-2-Т "Широкинская".	14:10	14:45	Работала МТЗ 1ст. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. В 14:24 на ПС 35/6 кВ "Широкинская" нагрузка Т-2-Т переведена на Т-1-Т. С 14:55 до 15:02 ввели в работу ВЛ-35 кВ"Утёвка-2", "Богдановка-2", "Коммунарская", "Парфёновка", "Домашка"(ВПО). 30.05.15 произведен осмотр ПС. Повреждений не обнаружено.	Аварийное отключение
май	30	14:31	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская" (ЧПО) Под отключение попали: РУ-10 кВ "Гражданское"	14:19	14:27	Работала ТО. АПВ-- выведено. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
май	30	14:45	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Дзержинская"	14:39	14:39	Работала ТО АПВ-успешно Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение

май	30	16:47	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-35 кВ "Каменка" ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО). Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Каменка".	15:35	15:39	Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. с 01.06.2015 г. по 03.06.2015 г. произведен осмотр электрооборудования ПС 35/6 кВ «Каменка», ПС 35/6 кВ «Волгановка», ВЛ-35 кВ «Каменка». Повреждений не обнаружено.	Аварийное отключение
май	31	1:15	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ "Кольванская"	15:26 (31.05)	1:09	Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: обрыв проводов Ф- А и С в пролёте оп.№1504/3-1504/4 совершили автотранспортом задействованным при работах в бригадах ЦЛАП либо ТКРС. С 22:07 до 1:09 31.05 произвели ремонт проводов ВЛ-6 кВ .	Аварийное отключение
май	30	16:58	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Кольванская"	15:40	15:40	Работала ТО АПВ-успешно Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
май	30	16:58	ПРЦЭиЭ №6	ВВ-6 Ввод 6-2 ПС 35/6 кВ "Карагайская"	14:38	16:54	Работала ЛЗШ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
май	30	18:06	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-35 кВ "Петруховская" ПС 110/35/10 кВ "Пестровка"(ЧПО). Под отключение попали: ПС 35/10 кВ "Петруховская", Т-1- Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская".	17:55	17:55	Работала МТЗ . АПВ- успешно. Гроза, сильный ветер. На ПС 35/10 кВ"Пиненковская" работал АВР-35 кВ. В 0:03 (31.05) восстановлена нормальная схема эл. снабжения на ПС 35/10 кВ "Пиненковская".	Аварийное отключение
май	31	17:44	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Тверская"	15:55	17:41	Выпал блинкер А.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер.Гроза.	Аварийное отключение
май	31	17:44	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Тверская"	16:13	16:13	Выпал блинкер А.О. АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер.Гроза.	Аварийное отключение

июнь	1	4:24	ПРЦЭиЭ №6	<p>2 С.Ш-110 кВ ПС 220/110/6 кВ "Просвет" (ПМЭС). Под отключение попали: 1 С.Ш-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО), 1 С.Ш-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Алексеевская" (ВПО). ПС 35/6 кВ "ДНС- 1", "Город-2", "Кулешовская", "Ветля нская", "Гагаринская", "Покро вская", "Утевская", "Верхне- Ветлянская", ПС 35/6 кВ "Алексеевская", "Грековка", "Субботин ская", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" (ПРЦЭиЭ №6), ПС 35/6 кВ "Тверская" (ПРЦЭиЭ №6).</p>	4:00	4:00	<p>На ПС 220/110/6 кВ "Просвет" (ПМЭС). Работала УРО (устройство резервирования отключателя). Отключился ШСМВ-110 кВ (2 С.Ш-110 кВ) АПВ-нет. На ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) работал АВР-110 кВ. На ПС 220/110/10 кВ "Новокуйбышевская" (ВПО) работал АПВ ВЛ-110 кВ "Дубовоуметская-2" Причина: неисправная катушки отключения МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ "Дубовоуметская-2" на ПС 220/110/6 кВ "Просвет" (МЭС).</p>	Аварийное отключение
июнь	1	17:54	ПРЦЭиЭ №6	<p>ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская"</p>	17:16	17:16	<p>Работала ТО. АПВ-успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер.</p>	Аварийное отключение
июнь	1	17:54	ПРЦЭиЭ №6	<p>ВЛ-35 кВ 2ЦЛ ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Кудиновская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2".</p>	17:20	17:30	<p>Работала ТО. АПВ-нет РПВ-успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр, причина А.О. не обнаружена.</p>	Аварийное отключение
июнь	2	14:51	ПРЦЭиЭ №1	<p>ВЛ-6 кВ Ф- "Комсомольск" ПС 35/6 кВ "Могутовская"</p>	14:27	14:27	<p>Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-успешно.</p>	Аварийное отключение
июнь	2	15:22	ПРЦЭиЭ №2	<p>ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Покровская"</p>	14:30	15:10	<p>Блинкера защит не выпадали. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ, при осмотре обнаружены следы КЗ на ЛР-233 отп. к ТП-122 вследствие попадания птицы (грач) на ЛР-233.</p>	Аварийное отключение
июнь	2	21:34	ПРЦЭиЭ №4	<p>ВЛ-110 кВ "Надеждино-2" ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО) Под отключение попали: ПС 35/10 кВ "Волгановка", ПС 35/6 кВ "Каменка"</p>	21:23	21:23	<p>АПВ-успешно.</p>	Аварийное отключение

июнь	3	3:21	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-35 кВ "Аманак" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Аманак", "Боголюбовка" "Кротково-Алешкино"	2:58	2:58	Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	3	12:31	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-К.3 (Оренбургнефть) ПС 35/6 кВ "Северо-Максимовка"	11:00	12:20	Работала МТЗ АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Произведен осмотр отпайки уч.ВЛ-6 кВ принадлежащего ОАО "СНГ"-замечаний нет. Осмотр ВЛ-6 кВ Ф-К.3 принадлежащий ООО "Оренбургнефть" перенесен на 4.06.2015 по причине отсутствия персонала.	Аварийное отключение
июнь	4	14:21	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ "Запрудная"	13:40	14:14	Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. При осмотре ВЛ обнаружено: в ТП-67 разрушен проходной изолятор Ф-"А". 05.06.15 произвели замену дефектного изолятора. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	4	14:43	ПРЦЭиЭ №3	МВ-6 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Казанская"	14:15	14:40	Работала МТЗ . АПВ-нет. РПВ-успешно. Произвели осмотр ПС. Повреждений не обнаружено. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	4	15:01	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка"	14:52	15:00	Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ- успешно. После включения Ф-2 появилось замыкание на землю на СШ-6 кВ Ф-"А". Причина : при осмотре на приёмном портале КТП-25 слетел опорный изолятор Ф- "В", на ЛР-6 кВ разрушен изолятор подвижного контакта Ф-"А". Повреждённый участок ВЛ-6 кВ выведен в ремонт.С 10:30 до 13:35 05.06.2015 г произведены работы по замене дефектных изоляторов. В 15:10 восстановлена нормальная схема эл. снабжения.	Аварийное отключение

июнь	4	18:16	ПРЦЭиЭ №1	<p>ВЛ-110 кВ "Подгорная"(СНГ) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС)</p> <p>Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", ПС 35/6 кВ "Могутовская", "Долматовская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк".</p>	17:57	17:57	<p>Работала 1ст.ТЗНП, 1ст. ДЗ, 1ст. МТО АПВ-успешно.</p> <p>Частично произведён осмотр ВЛ-110 кВ "Подгорная" от ПС "Подгорная" до оп.№221, повреждений не обнаружено. 6.06.2015 г. произведен осмотр уч.ВЛ-110 кВ от оп.№221 до оп.№138 повреждений не обнаружено. 07.06.2015 г. полностью произведён осмотр ВЛ-110 кВ "Подгорная" - повреждений не обнаружено.</p>	Аварийное отключение
июнь	5	14:05	ПРЦЭиЭ №1	<p>ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(ПМЭС)</p> <p>Под отключение попали: отпайка ВЛ-10 кВ Ф-"Колпинский"(СНГ), отпайка ВЛ-10 кВ Ф-РРВ(СНГ).</p>	13:48	14:59	<p>Работала МТЗ АПВ-нет РПВ-не произвели Повреждение на уч. ВЛ принадлежащим ВПО. В 14:50 персоналом ВПО отключен дефектный уч.ВЛ. В 14:59 Ф-12(ВПО) и отпайки: ВЛ-10 кВ Ф-"Колпинский"(СНГ), ВЛ-10 кВ Ф-РРВ(СНГ) введены в работу.</p>	Аварийное отключение
июнь	5	19:53	ПРЦЭиЭ №6	<p>ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС 35/10 кВ "Пиненковская"</p>	18:30	19:52	<p>Работала МТЗ АПВ- не успешно. РПВ-успешно</p> <p>Причина выясняется. Гроза, дождь сильный порывистый ветер.</p> <p>Произведен осмотр уч. ВЛ от ПС до оп.№30. Повреждений не обнаружено. Дальнейший осмотр ВЛ запланирован на 06.06.15.</p>	Аварийное отключение
июнь	7	7:15	ПРЦЭиЭ №1	<p>ВЛ-110 кВ "Коханы-2" ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС).</p> <p>Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2",С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО), ПС 35/6 кВ "Черновская". Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Восточная", ПС 35/6 кВ "Кинель-Черкасская" ПРЦЭиЭ№1). ПС 35/6 кВ "Ключевская",ПС 35/6 кВ "Теребилово",ПС 35/6 кВ "Городецк",ПС 35/6 кВ "Жуково" (ПРЦЭиЭ№5)</p>	7:06	7:06	<p>Работала 2 ст.3.3. АПВ-успешно.</p>	Аварийное отключение

июнь	7	13:27	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	10:33	13:18	Работала МТО. АПВ-не успешно. В 12:00 РПВ-не успешно. Сильный, порывистый ветер. Причина: в результате осмотра ВЛ-6 кВ в пролёте оп.№1200/103-1200/104 обнаружено упавшее дерево.	Аварийное отключение
июнь	7	19:24	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-101 ПС 35/6 кВ "Хилки"	19:11	19:11	Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-успешно.	Аварийное отключение
июнь	8	17:09	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-110 кВ "Суходол-1" ПС 220/110/10 кВ "Серноводская" (МЭС) Под отключение попали : С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Козловская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская", "Казанская", "КНС" "Орлянская", Т-1-Т "Якушкинская", "ФНС", Т-1-Т"Обошинская", Т-1-Т"Берендеи" (ПРЦЭиЭ №1)	16:57	16:57	Работала 1ступень 3.3., Т.О. АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	10	4:32	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-110 кВ "Д.Умётская-1"(ВПО) ПС 110/10 кВ "Дружба"(РЖД). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Дубовый Умёт"(ВПО): ПС 35/6 кВ "Гараевская", "Рассветская", "Горбатовская-1", Т-1-Т "Горбатовская-2", "Карагайская", "Восточная", Т-2-Т "Дзержинская".	4:12	4:12	Работала ММФТО, ТЗНП-1 ступень. АПВ-успешно	Аварийное отключение
июнь	12	1:25	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	1:05	1:05	Работала Т.О. АПВ-успешно. Причина: сбита оп.№1800/66 А/М ЗИЛ (ЗАО "Северный Ключ"). Оп. висит на проводах, "Земли" нет, пострадавших нет. Произвели замену сломанной оп.	Аварийное отключение
июнь	12	14:59	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Радаевская"	14:50	14:50	Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ: в пролете оп.№87-88 под проводами ВЛ обнаружено упавшее дерево.	Аварийное отключение
июнь	16	15:20	ПРЦЭиЭ №5	Уч.ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-13 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО)	14:33	15:10	Работала МТО. АПВ-нет В 15:10 РПВ- успешно. Сильный, порывистый ветер, гроза.	Аварийное отключение

июнь	16	15:27	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Кротково- Алёшкино"	15:22	15:22	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-успешно. Сильный, порывистый ветер, гроза.	Аварийное отключение
июнь	18	3:15	ПРЦЭиЭ №6	МВ-35 Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Кудиновская"	2:29		Работала Газовая защита 1- 2-ст. АПВ-нет. В 3:26 нагрузка Т-2-Т переведена на Т-1-Т. В 11:45 Т-2-Т выведен в ремонт для проведения комплекса измерений и испытаний.	Аварийное отключение
июнь	18	16:16	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Озеркинская"	11:35	11:35	Блинкера защит не выпадали. АПВ-успешно Произведен осмотр ПС. Замечаний нет. Предварительная причина аварийного отключения: ложное срабатывание микропроцессорной защиты «Сириус»	Аварийное отключение
июнь	19	15:14	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Грековская"	14:46	15:00	Работала МТЗ. АПВ - не успешно. РГВ - успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
июнь	19	16:27	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-35 кВ "Благодаровка" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская - 1"(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	15:25	16:20	Работала МТЗ. АПВ - не успешно. РГВ - успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
июнь	19	16:46	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Субботинская"	15:41	16:40	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ - не успешно. РГВ - успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
июнь	19	16:28	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-220 кВ "Новоотрадная- 1"(МЭС) ПС 500/220/110/35 кВ "Куйбышевская"(ФСК). Под отключение попали: АД-1 ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(МЭС), Ф-"Колпинский"(СНГ). С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Мухановская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Восточная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Промысловая", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Западная". С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская", ПС 35/6 кВ "Репьевская", "Хилки", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Ключи".	16:06	16:06	Работала 1 ст.3.3 АПВ- успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение

июнь	19	16:59	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-110 кВ "Муханово-2"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Мухановская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Восточная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Промысловая", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Западная". С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская", ПС 35/6 кВ "Репьевская", "Хилки", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Ключи".	16:36	16:36	Работала 1 ст.3.3 АПВ- успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
июнь	19	16:59	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 35/6 кВ "Западная"	16:35	16:35	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ- успешно Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
июнь	19	17:41	ПРЦЭиЭ №1	МВ-35 С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", ПС 35/6 кВ "Могутовская", "Долматовская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк".	16:47	17:35	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
июнь	19	17:41	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк"	17:09	17:09	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ- успешно Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
июнь	19	17:41	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-121 ПС 35/6 кВ "Винно-Банновская"	17:36	17:36	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
июнь	19	17:41	ПРЦЭиЭ №1	С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань" Под отключение попали: 2СШ-6 кВ- Ф-55,Ф-1(К.Черк.РЭС)	17:05		Работала "ДЗТ" АПВ-нет. АВР-35 кВ-успешно. В 17:40 вкл.СМВ-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Лугань". Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
июнь	19	18:17	ПРЦЭиЭ №5	ВВ-35 "Ключевская" ПС 35/6 кВ "Ключевская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ"Ключевская", "Городецк", "Теребилово", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Жуково".	17:41	19:20	Работала МТЗ. АПВ- не успешно РПВ- успешно. Гроза, сильный ветер. В 18:22 ПС 35/6 кВ "Теребилово" запитали с ПС 35/6 кВ "Яблонка"(ВПО).	Аварийное отключение

июнь	19	18:19	ПРЦЭиЭ №1	Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Малышевская" Под отключение попали: СШ-6 кВ ф-М-1, ф-М- 2, ф-М-3, ф-НП.	17:30		Работала "Газовая защита". АПВ-нет. Гроза. Причина: лопнул корпус бака трансформатора, течь масла, тр-р выведен в ремонт. В 19:04 РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Малышевская" запитано по ф-М-1 от РУ-6 кВ ООО "Приволжскнефтепровод"(БР НУ). С 21:29 до 22:15 слив масла с трансформатора Т-1-Т.	Аварийное отключение
июнь	19	18:28	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-35 кВ "Аманак" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Аманак", "Боголюбовка" "Кротково-Алешкино"	18:23	18:23	Работала МТО. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	19	18:28	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "БКНС", "Дерюжевка", "Садовая".	18:12	18:12	Работала МТО. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	19	18:42	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-35 кВ "Козловская" ПС 110/35/6 кВ "Козловская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "КНС", " Орлянская"	17:57	17:57	Работала МТО. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	19	17:41	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-110 кВ "Коханы-1" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(МЭС) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", ПС 35/6 кВ "Марьевская", "Гребенная", "Елховская", Т-2-Т пс 35/6 кВ "Южный- Неприк". С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"Подгорная", "Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская".	17:06	17:06	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
июнь	20	14:00	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-110 кВ "Алексеевка-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская- 2"(ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Субботинская", "Алексеевская", "Грековская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Верхне- Ветлянская".	13:34	13:48	АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение

июнь	20	14:20	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-110 кВ "Бузулук-2" ПС 220/110/35 кВ "Кинельская" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО), ПС 35/6 кВ "Благодаровская", Т-2- Т ПС 35/6 кВ "ДНС-2"	13:40	13:40	АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	20	17:10	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Тверская"	15:03	17:03	Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-не успешно. 15:55 РПВ-не успешно. Причина: в пролете опор №500/107-500/108 ветка дерева на проводах. Ветку убрали. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	20	15:15	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-110 кВ "УКПН-2" ПС 110/35/6 кВ "Кротовка" (ВПО) Под отключение попали: ПС 110/35/6 кВ "Лугань", ПС 35/6 кВ "Северо- Максимовка", "Бирюковская", "Марьевская", "Елховская", "Гребенная", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Дмитриевская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Южный- Неприк".	14:54	14:54	Работала МТО. АПВ-успешно. Причина: на ПС 110/35/6 кВ "Лугань" разрушен ОПН-110- 1. В 15ч27мин перевели нагрузку 2С.Ш.-6 кВ ПС «Ю- Неприк» на Т-1-Т(ВЛ-35 Марьевка). В 16:09 перевели нагрузку 2С.Ш.-35кВ ПС «Лугань» на ПС «Коханы»(ВЛ-35 Марьевка). В 16:15 на ПС 35/6кВ Дмитриевская включили СР- 35 №1, СМВ-35, перевели нагрузку 1С.Ш-35кВ ПС «Лугань» на ПС «Кротовка»(ВЛ-35 Дмитриевка-1). В 16:15 включили ЛР 44/1 (подали напряжение на 1 и 2С.Ш- 6кВ ПС 110/35/6кВ «Лугань».) Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	21	9:39	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Запрудная"	5:18	5:18	Работала МТЗ АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	21	18:05	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка"	17:15	19:41	Работала МТЗ АПВ-нет 17:55 РПВ- не успешно Произведен осмотр ВЛ: в пролете оп.№47-1з обнаружено дерево под проводами ВЛ. В 19:41 ВЛ-6 кВ Ф-1 введена в работу. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение

июнь	21	21:15	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка"	19:05	21:00	Работала Т.О. АПВ-нет 19:42 РПВ- не успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ: в пролете оп.№11Д-12 Д дерево висит на проводах. В 20:20 Откл. ПП-3, в 20:30 Откл. ПП-4, в 20:45 откл.ПП-1,(дефектный уч.ВЛ выведен в резерв) в 20:35 Вкл.ПП-6 ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС "Сытовка".	Аварийное отключение
июнь	22	15:30	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-35 кВ "Аманак" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Аманак", "Боголюбовка" "Кротково-Алешкино"	15:13	15:13	Работала МТЗ 1ст. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	22	17:00	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино"	15:47	19:39	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. В 16:53 Откл. ЛР-3/1. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
июнь	23	5:37	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-42 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	2:04	5:30	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. При осмотре ВЛ-6 кВ в 4:10 обнаружено возгорание БСК-1, БСК-1 отключили, вызвали пожарных. В 5:27 пожарные возгорание БСК-1 потушили . В 5:30 после включения Ф-42 появилось замыкание на землю Ф-"С"	Аварийное отключение
июнь	23	21:43	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-111 ПС 35/6 кВ "Бирюковская"	14:30	21:40	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: Трактором принадлежащим Нурлатскому УТТ сбита оп.№7Б. С 17:15 до 21:31 Произвели замену сбитой опоры №7Б.	Аварийное отключение
июнь	26	17:15	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка"	11:42	17:06	Работала Т.О. АПВ-нет. 11:50 РПВ-не успешно. В 13:56 перевели нагрузку участка ВЛ-6 кВ Ф-1 от ПП-7 до ПП-6 на ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС "Сытовка". Причина: в пролете опор №20-21 на проводах два дерева, на опоре №19 слетел изолятор фаза "А". С 15:32 до 16:30 произведено снятие упавших деревьев и замена изолятора на опоре №19.	Аварийное отключение

июнь	28	20:51	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Желябовская", "Богдановская", "Солоцкая", "Кулагинская"	19:40	19:40	Работала МТЗ. АПВ- успешно. Гроза ,сильный порывистый ветер В 20:25 отключили ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" по заданию ЦДНГ- остановка фонда сважин. В 5:07 29.06.15 г.В 5:07 ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" поставлена под напряжение. Ф-ра 6 кВ на ПС 35/6 кВ "Желябовская", "Богдановская", "Солоцкая" отключены по заданию ЦДНГ.	Аварийное отключение
июнь	28	20:49	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-35 кВ "Утёвка-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Гагаринская", "Покровская", "Утёвская".	20:03 20:04	20:03 20:48	Работала МТЗ АПВ-успешно 20:04 АПВ-не успешно 20:48 РПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	28	20:51	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-35 кВ "Широкинская" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская". Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "КНС", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская", ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	20:36	20:36	Работала МТЗ 1 АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	28	23:42	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-35 кВ "Ветлянка-1" ПС 35/6 кВ "Город-2". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Кулешовская", "Ветлянская", "Верхне-Ветлянская"	20:05	16:00 (29.06)	Работала МТЗ АПВ-не успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. В пролёте оп.№39-40 обнаружен обрыв провода ф "С". В 3:17 на ПС 35/6 кВ "Ветлянская" ввели в работу ф-ра 6 кВ	Аварийное отключение
июнь	28	21:18	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Дзержинская"	20:10	20:10	Работала МТЗ АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	28	21:18	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС110/35/6 кВ "Кудиновская"	20:54	20:54	Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	28	21:18	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-35 кВ ЗЦЛ ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Тверская"	20:54	20:54	Работала МТО АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	28	23:03	ПРЦЭиЭ №6	МВ-6-2, МВ-35 Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1"	20:42	22:17	Работала "ДЗТ" АПВ-нет. РПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение

июнь	28	23:55	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-35 кВ "Карагайская" ПС 110/35/10 кВ "Дубовый Умёт"(ВПО)Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Карагайская", "Восточная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Дзержинская".	20:50	20:50	Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	28	22:32	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	21:40	0:13	Работала МТЗ АПВ- не успешно РПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер. В пролёте оп.№31-32 под проводами обнаружена обгоревшая ветка дерева	Аварийное отключение
июнь	28	22:32	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2"	21:43	21:50	Работала МТО АПВ- не успешно РПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	28	22:32	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 35/6 кВ "Западная"	21:45	21:45	Работала МТО АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	28	22:32	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-71 ПС 35/6 кВ "Восточная"	21:56	21:56	Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	28	23:26	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-41 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	21:56	21:56	Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	28	22:56	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	22:42	22:42	Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	29	2:33	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Грековская"	23:20	2:12	Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ- не успешно РПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	29	8:50	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-110 кВ "КС-3" ПС 220/110 кВ "Просвет" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 "Кудиновская", ПС 35/6 "Кудиновская", Т- 2-Т ПС 35/6 "Горбатовская-2".	8:42	8:46	Работала ТЗНП 1ступень. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение

июнь	29	18:28	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-110 кВ "Коханы-1" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(МЭС) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", ПС 35/6 кВ "Марьевская", "Гребенная", "Северо Максимовка", "Бирюковская", "Елхов- ская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Южный- Неприк". С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"Подгорная", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", "Ново-Ключевская", Восточно- Черновская", "Восточно- Кохановская".	18:05	18:05	Работала 1ступень 3.3., 1ступень МТЗ. АПВ-успешно. Причина: на ПС 110/35/6 кВ "Лугань" аварийно отключился С-2-Т. Работала ДЗТ. АВР-35 кВ успешно. В 19:10 нагрузка 2С.Ш-6 кВ переведена на С-1-Т. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	29	21:52	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-35 кВ "Сидоровка- 3" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Берендеи", ПС 35/6 кВ "Шумарка", "Винно-Банновская", "Семеновская".	21:35	21:44	Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	29	21:54	ПРЦЭиЭ №2	ВВ-35 кВ Т-1-Т ВВ-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Голубевская"	20:00	22:10	Работала ДЗТ. АПВ-нет. В 21:44 включили Т-1-Т на Х.Х. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	30	0:06	ПРЦЭиЭ №1	МВ-35 кВ "Восточная- Черновка" ПС 35/6 кВ "Восточно- Черновская"	22:17 (29.06)	0:03	Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	30	0:10	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-35 кВ "Городецк" ПС 35/6 кВ Ключевская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Городецк", "Жуково"	23:20 (29.06)	0:01	Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	30	0:42	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-35 кВ "Северо- Максимовка" ПС 110/35/6 кВ "Лугань" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Бирюковская", "Северо- Максимовка".	21:04 (29.06)	21:04 (29.06)	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	30	0:42	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС 35/10 кВ "Западная"	20:44 (29.06)	20:44 (29.06)	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	30	0:42	ПРЦЭиЭ №1	МВ-6 Ввод-6 кВ Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	21:43 (29.06)	22:06 (29.06)	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение

июнь	30	14:33	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-35 кВ "Смагинская-2" ПС 110/35/6 кВ "Красногородская" Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Славкинская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Смагинская"	14:00	14:00	Работала ТО. АПВ-успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июнь	30	16:18	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Смагинская"	15:30	19:55	Работала МТЗ АПВ-не успешно 16:15 РПВ-не успешно Причина: В КТП-94/400 разрушено 2 опорных изолятора. С 19:00 до 19:50 произвели замену дефектных изоляторов. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	1	12:35	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-35 кВ "ЗЦЛ" ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Тверская"	12:18	12:18	Работала ТО АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	1	12:35	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2"	12:18	12:32	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ- не успешно РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	1	13:28	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-35 кВ "Утёвка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Голубёвская".	13:04	13:04	Работала МТЗ 2 АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	1	13:28	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-35 кВ "Коммунарская" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская". Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская".	13:07	13:07	Работала МТЗ 1 АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	1	14:30	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "КНС"	13:57	14:27	Работала ТО АПВ- не успешно РПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	1	14:40	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-65 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	14:31	14:31	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	1	15:20	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-77 ПС 35/6 кВ "Восточная"	14:42	15:10	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ- не успешно РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	1	14:45	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС 35/6 кВ "Восточная Чёрновка"	14:45	14:45	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение

июль	1	16:50	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-110 кВ "КС-3"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Просвет"(МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская", ПС 35/6 кВ "Кудиновская", ПС 35/6 кВ "Тверская"	16:34	16:34	Работала 2 ст.3.3. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	1	16:54	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное"(Жиг.ПО)	16:43	18:03	Работала МТО АПВ- не успешно РПВ-не успешно Гроза, сильный порывистый ветер. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ Ф-5: в пролёте оп.№46-47 под проводами обнаружено упавшее дерево. В 18:03 ф-р поставили под напряжение.	Аварийное отключение
июль	1	17:33	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-110 кВ "Коханы-2" ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО), ПС 35/6 кВ "Черновская". Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Восточная", ПС 35/6 кВ "Кинель-Черкасская" ПРЦЭиЭ№1). ПС 35/6 кВ "Ключевская", ПС 35/6 кВ "Теребилово", ПС 35/6 кВ "Городецк", ПС 35/6 кВ "Жуково" (ПРЦЭиЭ№5)	17:12	4:03 (02.07)	Работала 1 ст. Дист.3,1 ст.ТЗНП АПВ-не успешно РПВ-не успешно. Причина: на опоре №15 разрушны изоляторы, следы К.З. Гроза, сильный порывистый ветер. В 4:12 02.07.2015 г на ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" восстановлена нормальная схема эл.снабжения.	Аварийное отключение
июль	1	18:28	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-110 кВ "Алексеевка-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Субботинская", "Алексеевская", "Грековская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская".	17:52	17:52	АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	1	19:04	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Колыванская"	11:45	11:45	Работала МТО АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	1	19:04	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ "Колыванская"	18:00	18:00	Работала МТО АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	1	19:04	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Колыванская"	18:03	18:03	Работала МТО АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение

июль	1	19:50	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	19:25	19:50	Блинкера защит не выпадали. АПВ- не успешно РПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	1	20:00	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	18:39	18:39	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	1	21:16	ПРЦЭиЭ №6	ВВ-35 кВ "Пиненковская" ПС 35/10 кВ Пиненковская" Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская"	16:36	21:12	Работала МТЗ АВР-35 кВ -успешно Гроза, сильный порывистый ветер. В 21:12 на ПС 35/10 кВ "Пиненковская" восстановлена нормальная схема эл. снабжения.	Аварийное отключение
июль	1	20:30	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-35 кВ "Майская" ПС 110/35/10 кВ "Б.Глушица"(ЧПО). Под отключение попали: ПС 35/10 кВ "Пиненковская"	19:48	19:48	Работала МТЗ АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	2	13:25	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг. ПО)	13:17	13:17	Работала Т.О. АПВ-успешно. Причина: при осмотре ВЛ обнаружили в пролете опор №46-47 дерево на проводах. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	3	5:35	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Грековская"	4:26	4:26	Блинкера защит не выпадали. АПВ- успешно. Производится осмотр ВЛ.	Аварийное отключение
июль	3	13:47	ПРЦЭиЭ №3	МВ-35 С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Козловская". Под откл.попали: ПС 35/6 кВ "КНС", "Орлянская", Казанская", Т-1-Т "Екатериновская". Т-1- Т ПС 35/6 кВ "Берендей" (ПРЦЭиЭ№1)	13:15	13:15	Работала МТЗ. АПВ-успешно. Сильный ветер.Гроза.	Аварийное отключение
июль	3	16:12	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "КНС"	16:05	18:30	Работала МТО. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: дефектный проходной изолятор Ф-"С" в ТП 6/0,4 кВ №11/100. Требуется замена.Откл.ЛРНД 10/400 на оп.№0503/1.Фидер введен в работу,замечаний нет.После замены дефектного проходного изолятора в ТП №11/100 в 19:30 вкл ЛР-6 на оп.№0503/1. Гроза,сильный ветер.	Аварийное отключение

июль	4	1:59	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Грековская"	0:58	1:40	Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-не успешно. РПВ-успешно. При осмотре ВЛ обнаружено: ТП№63 скв.№24 "Грековское" м-е,неисправный трансформатор (R=0).Требуется замена. 04.07 произвели замену дефектного трансформатора.	Аварийное отключение
июль	4	19:40	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка"	19:10	0:25 (05.07)	Работала МТЗ. АПВ-нет 19:30 РПВ-не успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ от ПС до ПП-7.Замечаний нет. В 22:10 Откл.ПП-7. В 22:15 уч.ВЛ-6 кВ до ПП-7 введен в работу. Произведен осмотр ВЛ в пролете оп.№8Д-9Д дерево на проводах. Дерево упало. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения.	Аварийное отключение
июль	4	19:40	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка"	18:45	1:15 (05.07)	Работала МТЗ. АПВ-нет 19:30 РПВ-не успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ от ПС до ПП-1.В пролете оп. №19-20 обнаружены ветки деревьев на проводах. Ветки упали.Осмотр ВЛ будет продолжен 05.07. в светлое время суток.Уч. ВЛ-6 кВ после ПП-3 выведенн в резерв.	Аварийное отключение
июль	5	14:50	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ Сосновка"(ВПО)	14:35	14:40	Работала МТЗ1 АПВ- не успешно РПВ-успешно Сильный порывистый ветер, гроза,	Аварийное отключение
июль	5	21:15	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Ивановская"	19:30	21:12	Работала МТЗ АПВ- не успешно РПВ-успешно Сильный порывистый ветер, гроза,	Аварийное отключение
июль	5	21:15	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Ивановская"	19:30	21:13	Работала МТЗ АПВ- не успешно РПВ-успешно Сильный порывистый ветер, гроза,	Аварийное отключение

июль	5	21:59	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-35 кВ "Мочалеевка" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Сургутская" (ПРЦЭиЭ№3), "Солога евка", "Мочалеевка"(ПРЦЭи Э №5)	21:46	21:46	Работала МТО АПВ - успешно Сильный порывистый ветер, гроза.	Аварийное отключение
июль	5	22:17	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-35 кВ "Каменка" ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО). Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Каменка".	21:00	21:58	Работала МТЗ1 АПВ- не успешно РПВ-успешно Сильный порывистый ветер, гроза. На ПС 35/6 кВ "Каменка" сработало АВР-6 кВ, на ПС 35/10 кВ "Волгановка" АВР 6 кВ не работало.в 21:30 нагрузку Т-1- Т перевели на Т-2-Т. В 22:05 на ПС 35/10 кВ "Волгановка" восстановлена нормальная схема эл. снабжения.	Аварийное отключение
июль	6	4:44	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-110 кВ "Вершины"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Просвет"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская- 2"(ВПО) ПС 35/6 кВ "Утевская", ПС 35/6 кВ "Покровская", ПС 35/6 кВ "Гагаринская" ПС 35/6 кВ "ДНС-1", ПС 35/6 кВ "Город-2", ПС 35/6 кВ "Кулешовская", ПС 35/6 кВ "Ветлянская", ПС 35/6 кВ "Верхне- Ветлянская"; С -1-Т ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка"(ВПО) ПС 35/6 кВ "Грековская", ПС 35/6 кВ "Субботинская", "Алек сеевская"	4:00	4:00	Работала ТЗНП 1ст. АПВ- успешно	Аварийное отключение
июль	6	12:27	ПРЦЭиЭ №6	АД-1-Т, АД-2-Т ПС 220/110/10 кВ "Южная"(МЭС) Под отключение попали: ПС 110/35/10 кВ "Б.Глушица", "Пестровка" (ЧПО), ПС 35/10 кВ "Пиненковская", Петруховская", "Маланинская".	11:50	12:05	Работала ДЗТ. 11:50 ПС 35/10 кВ "Маланинская" АВР-10 кВ успешно. 12:05 ПС 35/10 кВ "Пиненковская" АВР-10 кВ успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. В 12:27 Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.	Аварийное отключение

июль	12	0:22	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС 35/6 кВ "Кривая Лука"	23:10 (11.07)	0:20	Работала МТЗ АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. 12.07.2015 г. Произведен осмотр уч.ВЛ от оп.№1 до оп.№120. Повреждений не обнаружено. Дальнейший осмотр ВЛ запланирован на 13.07.15.	Аварийное отключение
июль	12	1:37	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Ивановская"	23:30 (11.07)	1:35	Работала МТЗ АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
июль	12	2:45	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Озеркинская"	23:50 (11.07)	23:50 (11.07)	Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
июль	12	0:19	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-35 кВ "Якушкинская-2" ПС 110/35/6 кВ "Серноводская" (СПО). Под откл.попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "ФНС", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Обошинская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Якушкинская".	0:15	0:15	Работала МТЗ 1ст. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
июль	12	15:25	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Запрудная"	15:10	15:10	Работала МТЗ АПВ- успешно Сильный порывистый ветер. При осмотре ВЛ обнаружено: Откл. МВ-6 в ПП№6 Работала МТЗ. АПВ-нет. В 15:55 РПВ-успешно. Произведен осмотр уч. ВЛ после ПП№6 до оп.№120. Повреждений не обнаружено. Дальнейший осмотр ВЛ запланирован на 13.07.15.	Аварийное отключение
июль	12	17:00	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Промысловая"	16:40	16:40	<u>Аварийное отключение</u> Работала Т.О. АПВ- успешно Сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. В пролетах оп.№ 35-36, 10А- 11А ветки деревьев касаются ВЛ.	Аварийное отключение
июль	12	19:13	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-"Репьевка" ПС 35/6 кВ "Репьевская"	18:36	19:10	<u>Аварийное отключение</u> АПВ-нет РПВ-успешно Сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ запланирован на 13.07.15.	Аварийное отключение
июль	13	1:05	ПРЦЭиЭ №2	ВВ-35 "Никольско- Евгеньевская" Ввод-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Никольская"	23:28 (12.07)		Работала "Газовая защита" Т- 1-Т В 0:50 Вкл. СМВ-6 кВ. Нагрузка Т-1-Т переведена на Т-2-Т. Осмотр Т-1-Т будет произведен в светлое время суток.	Аварийное отключение

июль	13	8:05	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО)	7:59	15:54	Работала МТЗ АПВ- не успешно РПВ- не производили. Сильный порывистый ветер. В 9:10 произведён осмотр уч. ВЛ-6 кВ Ф-5 до ЛР-9, повреждений не обнаружено. На ВЛ-6 кВ Ф-5 отключили ЛР-9 и ввели в работу уч. ВЛ-6 кВ до ЛР-9. В 11:20 в пролётах оп.№2И-ЗИ обнаружено упавшее дерево на проводах ВЛ-6 кВ. С 14:26 до 15:15 снятие упавшего дерева с проводов ВЛ-6 кВ в пролётах оп.№ 2И-ЗИ. В 15:54 Ф-5 введён в работу полностью.	Аварийное отключение
июль	16	22:25	ПРЦЭиЭ №6	ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ "Колыванская"	21:30	22:18	<u>Аварийное отключение</u> Работала Т.О. АПВ-не успешно 22:18 РПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	16	23:30	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-110 кВ "Коханы-1" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(МЭС) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", ПС 35/6 кВ "Марьевская", "Гребенная", "Северо Максимовка", "Бирюковская", "Елхов ская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Южный- Неприк". С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"Подгорная", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", "Ново-Ключевская", Восточно- Черновская", "Восточно- Кохановская".	23:20	23:20	Работала 1 ст. ТЗНП, МТЗ АПВ- успешно Причина: на ПС 110/35/6 кВ "Лугань" аварийно отключился С-2-Т. Работала ДЗТ. АВР-35 кВ успешно. В 0:37(17.07) нагрузка 2С.Ш-6 кВ переведена на С-1- Т. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	16	23:57	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-35 кВ "Утёвка-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская- 2"(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Гагаринская", "Покровская", "Утёвская".	23:08	23:08	Работала МТЗ АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	17	0:35	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-35 кВ "Борск-1" ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" Под откл. попали: Т-1- Т ПС 35/6 кВ "Южный Неприк", ПС 35/6 кВ "Долматовская"	0:16	0:16	Работала Т.О. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение

июль	17	1:00	Энергоце х№2	ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская- 1"(ВПО)	23:30 (16.07)	0:45	<u>Аварийное отключение</u> АПВ-нет РПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	17	1:33	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 ПС 35/6 кВ "Елховская"	23:58 (16.07)	23:58 (16.07)	Работала МТЗ АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	17	1:53	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-35 кВ "Городецк" ПС 35/6 кВ "Ключевская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Городецк, "Жуково".	0:33	1:40	АПВ-нет РПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	17	2:02	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-35 кВ "Ветлянка-1" ПС 35/6 кВ "Город-2" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Кулешовская", Ветлянская", Т-1-Т "Верхне- Ветлянская"	23:40 (16.07)	23:40 (16.07)	Работала МТЗ АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение
июль	18	5:10	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ" ПС 110/35/10 "Семеновка" Волжское П.О. Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Калиновый Ключ"(РРНУ), Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская".	4:42	4:42	Работала 1 ст.33 АПВ-успешно	Аварийное отключение
июль	18	15:12	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская".	6:08	15:10	Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-не успешно Причина: в пролёте оп.№35- 36 обнаружено дерево на проводах, на оп.№54 нет изолятора, провод Ф-"А" лежит на траверсе. С 14:15 до 15:55 монтаж изолятора Ф-"А" и крепление провода на оп.№54. Снятие упавшего дерева с проводов ВЛ-6 кВ в пролётах оп.№35- 36. В 15:10 после ввода в работу Ф-11 появилось замыкание на землю на 1 СШ- 6 кВ Ф-"В", ТН-6-1 отключили.	Аварийное отключение
июль	18	16:46	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская".	14:06	16:45	Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-не успешно Причина: на отпайке ВЛ-6 кВ Ф-2 к ТП-161 обнаружена сбитая оп.№20 автомобилем КАМАЗ-43108 гос.№ Т 523 СА 56 принадлежащим "СтрансПоволжье-1" , водитель Мазанкин А.В., требуется замена оп.№20. В 16:45 на отпайке ВЛ-6 кВ Ф- 2 к ТП-161 отключили ЛР-19 и поставили Ф-2 под напряжение.	Аварийное отключение

июль	20	14:09	ПРЦЭиЭ №3	ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Малиновская"	13:36	14:01	Выпал блинкер Авар. откл. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено.	Аварийное отключение
июль	20	16:58	ПРЦЭиЭ №4	ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Киндяково"	16:39	16:55	Блинкера защит не выпали. АПВ-не успешно РПВ-успешно Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено.	Аварийное отключение
июль	22	9:45	ПРЦЭиЭ №1	ВЛ-6 кВ Ф-31 ПС 35/6 кВ "Ново- Ключёвская"	7:51	7:51	Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ-успешно.	Аварийное отключение
июль	22	20:02	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "Жуково"	15:01	19:59	Работала МТО АПВ- не успешно РПВ- не успешно Сильный порывистый ветер, гроза, дождь. Причина: на оп.№1600/43 разрушены изоляторы Ф-"В" и"С". С 19:25 до 19:50 монтаж изоляторов на оп. № 1600/43.	Аварийное отключение
июль	23	12:28	ПРЦЭиЭ №2	ВЛ-35 кВ "Богдановка- 2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" Под откл.попали: ПС 35/6 кВ "Желябовская", "Богдановская", "Соло цкая", "Кулагинская".	12:08	12:08	Работала МТЗ 1ст. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.	Аварийное отключение
июль	23	14:07	ПРЦЭиЭ №5	ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "Жуково"	12:55	14:00	Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.	Аварийное отключение